




CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

**CAMARA MUNICIPAL
DE VISCONDE
DO RIO BRANCO**

INDICAÇÃO Nº 04 /2017

PROTOCOLO Nº 2495
DATA ENTR 03/01/2018
HORÁRIO 14:58 h.

RESPONSÁVEL

Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex^a..nos termos do art. 24,§ 1º do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito IRAN SILVA COURI que através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a conclusão do serviço de escoamento de água pluvial através de manilhas (restam 27M de serviço) no bairro Pito Aceso, Rua José Teixeira de Oliveira Primo, dando inicio na mina d'água e termino no quintal do morador Sr. Sebastião Pascoal.

JUSTIFICATIVA:

A pedido dos moradores da comunidade, este serviço está incompleto e as instalações das manilhas de forma incorreta. As manilhas estão sobre os terrenos, sendo que as mesmas deveriam passar por baixo do terreno. Em algumas casas as águas chegam a entrar na varanda, pois as manilhas não captam as águas como deveriam.

Sala das Sessões Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de janeiro de 2018.


VEREADOR HUGO ELIAS DE LIMA DINIZ
SD